


| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | PK3 | 32 | 33 |
| Gniazda Panel AK3 | Gniazda Panel AK3 | Gniazda Panel AK3 | Gniazda Panel AK3 | Gniazda Panel AK3 | Gniazda Panel AK3 | Oświetlenie Panel AK3 | Gniazda Panel AK3 | Gniazda Panel AK3 | Gniazda Panel AK3 | Gniazda Panel AK3 | Gniazda Panel AK3 | Gniazda Panel AK3 | Oświetlenie Panel AK3 | Przełącznik kontrolny | Kaseta sygn.- kontrolna sieci IT | Kaseta sygn.- gazów tech |
| 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | 2.02 | 2.02 |
| 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,08 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,08 | | | |
| YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x1,5 | DY/DL | YLY3x1,5+YLY2x1 | YLY3x1,5 |

Rozdzielnica IT1
- 2x(1050x560x275), wisząca, n/t
- klasa II
- IP55
- stal
- oznaczyć wg norm
Układ: IT
Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania

- UWAGI:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 2. Tablicę oznaczyć wg. norm
 3. Obwody w tablicy oznaczyć wg. norm.
 4. Do podłączenia przewodu zasilającego do tablicy wykonać za pomocą mostków lub dedykowanych rozwiązań systemowych.



| | | | | |
|---|---|---|---------|--|
| SIEDZIA : 47-320 GOGOLIN UL. KASZANOWA 69 REGON: 532303183 NIP: 756101514 TEL/FAX KONTAKTOWY: 77 44 60 222 kom.: 502 7 0 711 e-mail: pracownia@archiskaning.pl www.archiskaning.pl | |  ARCHISKANING SKANOWANIE LASEROWE 3D | | SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNE BUDOWLANE PRZEMYSŁOWE PROJEKTY BUDYNKOWE WIESZKALNYCH USŁUGOWYCH PRZEMYSŁOWYCH ZABYTKOWYCH |
| Rudolf Schnurpfeil | | | | |
| TEMAT RYSUNKU: | | | | |
| SCHEMAT TABLICY IT1 | | | | |
| INWESTYCJA: | | | | |
| Częściowa przebudowa pomieszczeń 1-go piętra ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Patologii Noworodka, budowa wentylacji wywiewnej i nawiewno-wywiewne oraz gazów medycznych w budynku Krapkowickiego Centrum Zdrowia w Krapkowicach. | | | | |
| DATA: | LOKALIZACJA: | | | |
| 1 MARCA 2020 | Krapkowice, OS. XXX-LECIA 21, NR EID. GR 91/1, K.M. 10 OBRĘB: 0011 KRAPKOWICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 160502 4 KRAPKOWICE | | | |
| STADIUM PROJEKTU: | INWESTOR: | | | SKALA: |
| PROJEKT WYKONAWCZY | Krapkowickie Centrum Zdrowia, Krapkowice 47-303, OS. XXX-LECIA 21 | | | ----- |
| BRANŻA: | PROJEKTANT: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: | NR RYSUNKU |
| ELEKTRYKA | mgr inż. J. Kurdej | OPL/0309/POOE/07 | | E-9.2 |
| | SPRAWDZIŁ: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: | |
| | mgr inż. L. Tarnogrodzki | OPL/0310/PWOE/07 | | |
| | SPRAWDZIŁ: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: | |
| | inż. A. Garbowski | ----- | | |

© ARCHISKANING WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA/ŹWIĘZABRONIONE